

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д.30

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4624

Дата выдачи протокола «24» АВГУСТА 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода централизованная холодная

Пробы (образцы) направлены: МУП «Табачное»

Дата и время отбора пробы (образца): 22.08.2017г. 12ч.10мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.08.2017г. 13ч.40мин.

Лицо, отобравшее пробы: врач Халеева И.А.

Цель отбора: Договор № 5/11 от 26.01.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Табачное» Республика Крым Джанкойский район с. Табачное, ул. Гагарина, 23

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МУП «Табачное» Республика Крым Джанкойский район с. Емельяновка, скважина № 2559

Изготовитель, страна производитель: -

Код пробы (образца): 7.4624-сб2017

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стекло, пластик

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 22.08.2017г.

Основание для отбора: Договор

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

Кучерук Е.О. оператор ЭВМ

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Севостьянова Т.С.

ФИО

(Подпись)

МП



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: ул. Дзержинского, 30 г. Джанкой, 296100, тел./факс (36564) 3-15-39
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)


7.4624-сб 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3128 образца в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода централизованная холодная

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): термостат
ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00583.16, термометр ТТЖ клеймо 4 квартал 2015г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм.№ 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
2	ОКБ, ТКБ	КОЕ ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм.№ 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
Проба (образец) поступила (дата) 22.08.2017г				Выдача результата (дата) 24.08.2017г	
Ф.И.О., должность оператора врач-бактериолог Зинабединова А.К.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене группа приема и кодирования проб Кучерук Е.О.

Протокол № 4624 от 24.08.17

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д.30

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)

7.4624-с62017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1492 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода централизованная холодная


Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотоколориметр КФК-2, свидетельство № 05.2758.16 до 06.10.2017 г

Фотоколориметр КФК-3, свидетельство № 05.4092.16 до 28.11.2018 г

Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200, свидетельство № 21.0460.16 до 03.12.2017 г

Набор гирь Г-2-210, свидетельство № 02.1640.16 до 07.09.2017 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Нитрит-ион	менее 0,003	не более 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	27,47 ± 4,12	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Жесткость общая	9,1 ± 1,4	не более 7,0 (10)	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
9	Общая минерализация (сухой остаток)	635,4 ± 57,2	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
10	Хлориды (Cl ⁻)	174,0 ± 27,8	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
11	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	90,0 ± 8,1	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
12	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	не более 0,3 (1,0)	мг/л	ГОСТ 4011-72
13	Фториды (F ⁻)	0,23 ± 0,04	не более 1,2	мг/л	ГОСТ 4386-89
Проба (образец) поступила (дата) 22.08.2017 г.				Выдача результата (дата) 25.08.2017 г.	
ФИО, должность оператора				Подпись	
Беликова Наталья Анатольевна, начальник санитарно-гигиенической лаборатории - биолог					

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене группы приёма и кодирования проб, Кучерук Елена Олеговна

Протокол № 4624 от 24.08.17

стр. 5 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Б(ИЛЦ)/7/ДП(ИЛЦ)2.12.17